

Voorwaarden plaatsen vuurmand

- ze moet zodanig worden opgesteld dat ze niet kan worden omgestoten;
- ze moet op voldoende afstand – ten minste 120 cm – van brandbare materialen en gebouwen worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen;
- de ondergrond moet vrij zijn van brandbare materialen;
- ze moet zodanig worden opgesteld, of afgeschermd, dat onopzettelijk contact van personen – en in het bijzonder kinderen – met de vuurmand of het vuur onmogelijk is;
- ze mag niet worden opgesteld in de vrije doorgang;
- ze is verboden in een tijdelijke inrichting (kraam, tent, container, wagen, kermisexploitatie, podium, tribune of gelijkaardig).

Voor de brandstof gelden volgende voorwaarden:

- slechts onbehandeld hout of een andere vaste natuurlijke brandstof, zoals steenkool of houtskool is toegestaan;
- opslag moet steeds buiten het bereik van het publiek gebeuren;
- opslagplaatsen moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.

In de nabijheid van de vuurmand moet ten minste één ABC-type (poeder of schuim) snelblusser van 1 bluseenheid (conform de norm NBN S 21.014) beschikbaar zijn. Deze blusmiddelen: zijn bedrijfsklaar, worden op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgesteld, worden duidelijk gesignaleerd d.m.v. de juiste pictogrammen, moeten gebruikt kunnen worden door medewerkers die een taak hebben in of nabij de tijdelijke inrichting (zij moeten kunnen ingrijpen bij het minste gevaar). De organisator moet op eenvoudige vraag een Attest van nazicht van de blusmiddelen kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 12 maanden.

Elke dag en bij sluitingstijd wordt door de organisator een rondgang uitgevoerd. Bij sluitingstijd moet elke vuurmand worden gedoofd met een overvloedige hoeveelheid water en moet de resterende brandstof worden verwijderd.

Er mogen geen vuurmanden onbeheerd worden achtergelaten.